Mauá, 26 de Maio de 2020.

TOMADA DE PREÇOS **N° 003/2020.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO **N° 1656/2020.**

OBJETO: **OBRAS DE REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO BERENICE RUMIKO ENDO.**

E S C L A R E C I M E N T O

Conforme questionamento formulado pela empresa pretensa licitante, segue nossa resposta:

PERGUNTA:

Em relação ao item 10.1 da planilha de quantidades e preços, que compreende a instalação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio, os itens abaixo, não estão contemplados na planilha. Uma vez que eles são necessários para a perfeita execução das instalações, esclarecer se eles realmente não serão executados pela empresa arrematante.

- Cabeamento de sinal para os acionadores do sistema de alarme;
- Cabeamento para sistema de Sirene áudio visual;
- Eletroduto para a distribuição do sistema de alarme;

RESPOSTA:

- Cabeamento de sinal para os acionadores do sistema de alarme;
- Cabeamento para sistema de Sirene áudio visual;
- Eletroduto para a distribuição do sistema de alarme;

Resposta: Esses itens estão incluídos nos serviços de "Instalações Elétricas", itens 7.1.3, 7.1.6 e 7.1.7.

Adolfo Lopez Alonso

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 1º ANDAR, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520
FONES 4512-7825 / 7820, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR