



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Mauá, 18 de Agosto de 2020.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2443/2020

OBJETO: **Fornecimento de materiais hidráulicos, para manutenção dos próprios públicos municipais.**

E S C L A R E C I M E N T O

Conforme questionamento formulado pela empresa pretensa licitante, segue nossa resposta:

PERGUNTAS:

- LOTE 01
 - Item 20: TE MARROM 3/4' (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 21: TUBO 3/4' MARROM (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 24: ADAPTADOR 3/4' MARROM (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 25: COTOVELO 3/4' 90° MARROM (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 26: LUVA LISA 3/4' (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 27: COTOVELO 3/4' 45° MARROM (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)
 - Item 37: COTOVELO MARROM 45° X 40MM (Pergunta: Seria PVC soldável 40mm?)
 - Item 40: LUVAS DE CORRER 3/4' MARROM (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)

- LOTE 04
 - Item 01: VEDA ROSCA (Pergunta: Seria qual tamanho? 18 x 50mt ?)
 - Item 35: REGISTRO PVC 25MM GAVETA(Pergunta: Seria Registro ESFERA PVC soldável?, POIS NÃO TEM GAVETA EM PVC, SO ESFERA)
 - Item 36: REGISTRO PVC 50MM GAVETA(Pergunta: Seria Registro ESFERA PVC soldável?, POIS NÃO TEM GAVETA EM PVC, SO ESFERA)
 - Item 25: TE 50MM (Pergunta: Seria PVC soldável 50mm?)
 - Item 23: LUVA MARROM 25 X 3/4' (Pergunta: Seria PVC soldável 25mm?)

• RESPOSTAS:

- LOTE 01
 - Item 20: Sim, 25mm x 3/4'
 - Item 21: Sim, 25mm x 3/4'
 - Item 24: Sim, 25mm x 3/4'
 - Item 25: Sim, 25mm x 90°
 - Item 26: Sim, 25mm x 3/4'
 - Item 27: Sim, 25mm x 45°
 - Item 37: Sim, 40mm x 45°
 - Item 40: Sim, 25mm x 3/4'

- LOTE 04
 - Item 01: 18 x 50 mt
 - Item 35: Esfera PVC soldável.
 - Item 36: Esfera PVC soldável.
 - Item 25: Marrom PVC Soldável .
 - Item 23: PVC Soldável com rosca 25mm x 3/4'.

Israel da Silva Júnior

Pregoeiro