

COMUNICADO

PROCESSO DE COMPRAS Nº 005/2016  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, PEAD.  
POLIPROPILENO E SEUS ACESSÓRIOS.

A licitante Kaltex Soluções Comerciais questiona o descritivo do item 07, LOTE TUBETE CURTO, que a medida informada no edital, qual seja: 52mm DN  $\frac{3}{4}$ , não esta de acordo com a norma. Informamos que ocorreu um erro de digitação e o comprimento correto do material é 47,0mm, em conformidade com a Norma 8194.

**Maria Luiza de M. R. Barbosa**  
**Compras e Licitações**  
**03/05/2016**



Av. Washington Luiz, 2.923 – VI. Magini – Mauá – SP – 09390-140

PABX: 4514-0300 – FAX: 4514-0315

[www.pmmsama.sp.gov.br](http://www.pmmsama.sp.gov.br)