

**COMUNICADO**


**PROCESSO Nº 011/2016  
PREGÃO Nº 03/2016  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI FRAUDE**

Informamos que, a licitante Panther Produtos de Preservação Ambiental Ltda., nos alertou que no edital, em especial no memorial descritivo, Anexo I, não constou a referência da força à tração do material solicitado.

Após análise pelo Departamento Técnico da Autarquia, concluímos ser importante constar a informação e acatamos a recomendação. Abaixo consta a descrição do material com a inclusão de "RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO SUPERIOR A **200 KGF**", bem como a solicitação de apresentação de relatório de inspeção da própria empresa comprovando a resistência mecânica a tração, no ato da entrega do material.

LACRE ANTI-FRAUDE (3/4") FABRICADO EM POLIPROPILENO COM TRAVAMENTO POR PINOS METÁLICOS DE LATÃO OU AÇO INOX E PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NTS 196 (SABESP) COM DUAS METADES PARA HIDRÔMETROS UNIJATOS E MULTIJATOS DE DIVERSAS VAZÕES (ATÉ 7m3) ; COM NUMERAÇÃO SIMPLES (Á PARTIR DE 10.001) IMPEDINDO QUE O HIDRÔMETRO SEJA INVERTIDO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM COM ADIÇÃO DE UV CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (PIGMENTO NA COR AZUL) E QUATRO FUROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA (ANTI DENGUE); RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO SUPERIOR A 200 KGF; DIMENSÕES: COBERTURA DO TUBETE DE 45MM (LARGURA DO LACRE) ESPESSURA DE PAREDE NAS LATERAIS E SUPERFÍCIE CILÍNDRICA DE 2MM. PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA E NOME DA AUTARQUIA E AINDA A MARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA NO MESMO; COM GRAVAÇÃO "EVITE MULTA - NÃO QUEBRE O LACRE".FICA ESTABELECIDADA A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE MATERIAL E TESTE E OU CERTIFICADO DE GARANTIA OU AINDA RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA COMPROVANDO A RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO PARA O MATERIAL SOLICITADO"

Considerando que a informação não altera a formulação da proposta, fica mantida a data de abertura do Pregão para o dia 15/03 às 15:00hs.

  
**Maria Luiza de M. R. Barbosa**  
Compras e Licitações  
10/03/2016

