

IDENTIFICAÇÃO : MUNICÍPIO : MAUÁ – ANO 2015

NOME DO SISTEMA : Rio Claro- ETA Casa Grande e Alto Tietê – ETA Taiapuêba

ORGÃO / EMPRESA : SAMA – Saneamento Básico de Mauá

1. ANÁLISES MENSAS REALIZADAS NA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ANO DE 2015 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO		TURBIDEZ	CLORO RESIDUAL	COLFORMES TOTAIS	COLFORMES FECAIS	BACTÉRIAS HETEROTROF.	COR
VALORES DE REFERÊNCIA		VMP < 5 NTU unid. turbidez	0,2 A 2,0 mg /l	AUSENTES col./ 100 ml	AUSENTES col./ 100 ml	< 500 UFC	VMP < 15 unid. de cor PtCo
ANÁLISES MENSAS	previstas	195	195	195	195	38	58
janeiro	REALIZADAS	255	259	255	255	63	68
	Fora padrão	0	7	0	0	0	1
fevereiro	REALIZADAS	232	241	232	232	55	65
	Fora padrão	0	7	0	0	0	0
março	REALIZADAS	260	260	259	259	57	64
	Fora padrão	0	8	0	0	0	0
abril	REALIZADAS	258	258	254	254	55	62
	Fora padrão	2	2	0	0	0	0
maio	REALIZADAS	234	234	234	234	56	64
	Fora padrão	0	0	0	0	0	0
junho	REALIZADAS	251	251	251	251	62	68
	Fora padrão	0	0	0	0	0	0
julho	REALIZADAS	257	257	253	253	53	67
	Fora padrão	1	1	0	0	0	0
agosto	REALIZADAS	251	251	251	251	74	65
	Fora padrão	1	0	0	0	0	0
setembro	REALIZADAS	250	250	250	250	56	66
	Fora padrão	0	2	0	0	0	0
outubro	REALIZADAS	64	64	64	64	20	65
	Fora padrão	0	0	0	0	0	0
novembro	REALIZADAS	227	227	227	227	50	66
	Fora padrão	0	5	0	0	0	0
dezembro	REALIZADAS	227	227	227	227	47	65
	Fora padrão	0	8	0	0	0	0



2. ANÁLISES REALIZADAS – ACUMULADO ANUAL 2015

Parâmetros	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
	N.º amostras PREVISTAS	N.º amostras REALIZADAS	FORA DO PADRÃO
Turbidez - $\leq 5,0$ NTU	2340	2766	4
Cloro residual livre – 0,2 a 2,0 mg/l	2340	2779	40
Coliformes Totais – ausentes	2340	2757	0
Coliformes Fecais – ausentes	2340	2757	0
Contagem de bactérias heterotróficas – Max. 500 col/100 ml	480	648	0
Cor aparente - ≤ 15 uCPTCo	696	785	1

3. VALORES MÉDIOS DE 2015

Turbidez – Média anual (NTU)	0,65
Turbidez - Valor Máximo – Média anual (NTU)	5,70
Cloro residual livre – Média anual (mg/l)	0,75
Cloro residual livre – Menor valor – Média anual(mg/l)	0,15

Eng. Amaury Ferrari
Laboratório
CRQ 04314297 - 4ª REGIÃO

Eng. Amaury Fioravanti Junior
Diretor de Planejamento e Obras
CREA/SP 0601579025

Edécio Bozatto
Departamento de Abastecimento

Geraldo Laurentino da Silva Junior
Diretor de Manutenção e Abastecimento

Paulo Sergio Suares
SUPERINTENDENTE

