




Corte A-A
escala 1:50



Corte B-B
escala 1:50



Características do Projeto

- 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm
- 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) ,
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 - FATOR $\alpha/c < 0,4$
- 4 - AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 - CONSUMO DE CIMENTO > $\geq 11,350$ Kg/m³

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- ① ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
② ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES


NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
- 5 - Respeitar as prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



PROJETO ESTRUTURAL



PROJETO ESTRUTURAL		CONTRATADO Kayo Henrique Moreira		CLIENTE SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		6	
		Endereço Rua Santa, nº 395 Bairro: Centro, Avenida - MG		OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE			
Contratado: CREA:MG: 159747		E-mail: eng@kayomoreira@gmail.com		ENDEREÇO OBRA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IV			Número Cliente: 01/2024
VERIF		ENTREGA		UNIDADE (EXCETO INDICADO)			REFERÊNCIA (1° DIEDRO)
DATA	15/11/2024	ENTREGA	00	cm			
NOME	VISTO	TÍTULO: <i>CORTES ESQUEMATIZADO E NÍVEIS DO PORTICO EM 3D</i>					
Classe Concreto-MPA:	30	ESCALA:	INDICADA EM PLANTA	DESENHO NÚMERO:	00001	MOD: EST	
						REVISÃO: 00	
						FOLHA: 6 / 30	