

**COMUNICADO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015  
PROCESSO Nº 20/2015  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HIDROMETROS**

Indaga-nos a empresa HIDROMETER, quanto a *descrição dos itens 05 e 07 ...” preparado para leitura remota por REED-SWITCH e SENSOR ÓPTICO...”*; Pergunta: O medidor deverá seguir equipado com cabo de saída de sinal pulsado? Ou ser apenas pré-equipado para futura e eventual instalação de sensor emissor de sinal?

Resposta: O medidor não deverá seguir com cabo de saída de sinal pulsado, porém deverá ser pré-equipado para futura instalação.

**Maria Luiza de M. R. Barbosa  
Compras e Licitações  
28/07/2015**

